

Lycée Algoud Laffemas

Valence (Drôme)

5,8/10

Le lycée Algoud Laffemas, situé à Valence, compte 1533 élèves.
Il s'agit d'un lycée polyvalent avec une section générale et une section professionnelle.
IPS : 113,9 pour la section générale et 90,9 pour la voie professionnelle.

1. Le lycée d'après l'exécutif du conseil régional

a. État du lycée selon l'audit 2020

Le lycée a fait l'objet d'un audit en 2020 réalisé par APAVE sur demande de la Région. Plusieurs points ont été relevés :

Étanchéité vétuste sur ateliers et bat E / nombreuses dégradations sur le second œuvre

Gros œuvre : dégradation des façades fissures façades cuisine / poteaux dégradés)

- prévoir quelques réfections

Second œuvre : fissures et dégradations sur murs et cloisons intérieures (internat, réfectoire, sanitaires, bat C, ateliers

- prévoir rebouchage des fissures et réfections des zones dégradées

Toiture : étanchéité dégradée (atelier, foyer, bat E, réfectoire)

- prévoir la réfection de certaines zones

b. Promesses du plan Marshall et SPSI

Au moment de la présentation du bilan du plan dit « Marshall pour les lycées » lors de l'assemblée plénière de décembre 2022, plusieurs opérations restaient inachevées ou à réaliser :

- travaux d'étanchéité de la toiture des ateliers (études),
- des travaux d'accessibilité étaient en cours,
- construction de l'internat. Déclarée en cours d'achèvement dans le bilan du plan Marshall pour les lycées, elle est encore programmée dans le SPSI..

Une nouvelle opération, qui n'était pas contenue dans le plan d'investissement du précédent mandat, est programmée dans le SPSI. Il s'agit d'une reconstruction de la demi-pension, du CDI ainsi qu'un aménagement de la salle polyvalente.

2. La réalité du lycée

a. Analyse quantitative de la Mission Lycées

Le lycée Algoud Laffemas obtient la note de 5,8 sur 10, très proche de la moyenne régionale fixée à 5,68.

112 répondants sur les 153 sont des lycéens tandis que 8 personnels de l'établissement ont répondu.

Les principaux problèmes relevés relatifs au bâti de l'établissement sont liés à l'isolation thermique. De nombreux témoignages évoquent des problèmes liés à la cantine ou au matériel informatique.

b. Analyse qualitative de la Mission Lycées

Plusieurs témoignages sont relatifs à l'isolation thermique du lycée :

« *Investir dans la rénovation énergétique des bâtiments. Améliorer les conditions de vie !* »

« *Plus de chauffage et ouvrir les foyers* »

Et un témoignage relève des soucis liés à la présence d'amiante dans l'établissement :

« *les dalles de carrelage plastique/résine/lino d'origine du lycée sont collées depuis l'origine du lycée en 1973 ou 75 avec des colles à l'amiante. A l'époque la colle était amiantée. Un diagnostic a été fait sans faire état de ces colles amiantées.....ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ces salles...* »

3. Recommandations

Il semblerait qu'une rénovation thermique des bâtiments soit nécessaire ou a minima une meilleure isolation des fenêtres. Or, ces travaux n'ont été prévus dans aucun des deux plans d'investissement. En outre, il conviendrait de faire une expertise pour vérifier la présence d'amiante dans l'établissement.